

Empoli, 26/11/2020
Prot n. 96433

Sindaco Brenda Barnini
Comune di Empoli

Assessora Valentina Torrini
Welfare, Sociale, Casa,
Integrazione, Accoglienza, Pari
Opportunità, Diritti Civili

Digita qui il testo

Oggetto: interrogazione in forma orale sul Centro Diurno Cerbaiola

Il Centro semiresidenziale di Cerbaiola, dedicato a persone adulte con disabilità, costituisce uno dei nodi essenziali della rete dei centri diurni dell'intera SdS Empolese Valdarno Valdelsa.

Si tratta di uno dei primi centri diurni sociosanitari della Toscana, gestito dall'Azienda Usl e posto in un immobile di proprietà comunale, che oggi, con i nuovi canoni di accreditamento e con le nuove esigenze riabilitative, mostra alcune criticità dal punto di vista strutturale, legate alla vetustà della struttura e ad una progettazione destinata inizialmente ad edilizia abitativa, tanto da necessitare di continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Con riferimento a quanto sollevato dall'Associazione "I ragazzi di Cerbaiola" con un articolo pubblicato su Gonews i cui contenuti sono stati ripresi dall'interrogazione del Gruppo consiliare Fratelli d'Italia – Centrodestra per Empoli, si rileva quanto segue.

- Con riferimento alla prevenzione e alla bonifica degli impianti dal batterio della legionella si rappresenta che i referti del recente campionamento eseguito in data 27.10.2020 sono negativi, a conferma che le azioni intraprese negli scorsi anni stanno avendo un buon esito.
- L'impianto di riscaldamento attuale è a gasolio e durante l'inverno passato sono state rilevate basse temperature alla riapertura del lunedì mattina, problema che è stato risolto dopo aver correttamente registrato l'orario di accensione dell'impianto stesso.
- La palestra è collocata in un locale con superficie di mq 170 non provvisto di riscaldamento.
- Con riferimento alla installazione dei condizionatori d'aria per i mesi estivi, si rappresenta che sono stati installati due condizionatori nel locale della sala da pranzo che risulta adeguatamente refrigerato, e che per i locali più caldi (stanze dedicate ad attività laboratoriali al piano terra) sono utilizzati condizionatori mobili. Non è presente un impianto centralizzato.

L'Ufficio tecnico dell'Azienda Usl Toscana Centro cura le continue esigenze di manutenzione della struttura che si rendono via via necessarie.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Azienda Usl Toscana Centro
(Dr. Paolo Morello Marchese)

Paolo Morello Marchese

Azienda Usl Toscana centro



Rossella Boldrini
Direttore Servizi Sociali
Azienda Usl Toscana Centro
Via dei Cappuccini 79
50053 Empoli (FI)

Telefono: 0571 702948
Fax: 0571 878716
e-mail:
direttore.servizisociali@uslcentro.toscana.it

Franco Doni
Responsabile Zona Distretto Empoli –
Valdarno Inferiore
Direttore Società della salute Empolese
Valdarno Valdelsa

Via Dei Cappuccini, 79
50053 Empoli (FI)
e mail: franco.doni@uslcentro.toscana.it